

ООО «Арсенал»
454126 г. Челябинск, ул. Витебская, 4
тел./факс (351) 211-52-78,
211-52-79
<http://www.arsenal74.ru>
E-mail: arsenal@arsenal74.ru

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ
БУК-МП-11**
Техническое описание и
инструкция по эксплуатации
(Для паровых двухгорелочных котлов
с инжекционной горелкой)
(версия 2.2.1.2)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
1.1. Назначение.....	3
1.2. Сокращения и условные обозначения	3
1.3. Устойчивость к воздействию внешних факторов	3
1.4. Технические данные	4
1.5. Входные сигналы	4
1.6. Выходные сигналы блока	4
1.7. Питание блока	5
1.8. Устройство и принцип работы блока.....	5
1.9. Основные режимы работы.	8
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
2.1. Указание мер безопасности.....	10
2.2. Установка и монтаж.....	10
2.3. Настройка блока	11
2.4. Раздел меню КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА.....	13
2.5. Раздел меню РЕГ. ДАВЛЕНИЯ ПАРА	15
2.6. Раздел меню РЕГ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА.....	15
2.7. Раздел меню РЕГ. РАЗРЕЖЕНИЯ.....	15
2.8. Раздел меню РЕГ. УРОВНЯ ВОДЫ	16
2.9. Регулировка чувствительности датчиков наличия пламени	16
2.10. Подготовка блока к работе	17
2.11. Порядок работы блока	17
2.12. Работа оператора с блоком	19
2.13. Вероятные неисправности и методы их устранения.....	20
Приложение 1	21
Приложение 2.....	22
Приложение 3.....	23
Приложение 4.....	24
Приложение 5.....	25
Приложение 6.....	26
Приложение 7.....	27
Приложение 8.....	28

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение

Блок управления **БУК-МП-11 (П2И)** предназначен для автоматического управления паровым двухгорелочным котлом, работающим на газообразном топливе низкого и среднего давления в соответствии с действующими нормативными документами.

Блок имеет пять каналов измерения и регулирования – давление пара на выходе из котла, давление топлива на каждой горелке, разрежение в топке, уровень воды в барабане и может быть настроен для работы с котлами, имеющими различную конфигурацию, типы датчиков и исполнительные механизмы.

Информация выводится на жидкокристаллический графический индикатор с подсветкой, позволяющий наиболее полно отображать информацию о состоянии котла, производить пуско-наладочные работы в удобном и наглядном виде. Имеется вариант вывода информации о работе котла в виде мнемоники.

1.2. Сокращения и условные обозначения

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения и условные обозначения:

АЦП	- аналого-цифровой преобразователь
НСХ	- номинальная статическая характеристика термометров сопротивления
МЭО	- механизм электрический однооборотный
ОС	- обратная связь
МГ	- малое горение
БГ	- большое горение
ПР	- преобразователь разрежения
ИМ	- исполнительный механизм
К.З.	- короткое замыкание
ПБР	- пускатель бесконтактный реверсивный
АПГК	- автоматическая проверка герметичности клапанов при пуске котла
РДП	- регулятор давления пара
РР	- регулятор разряжения
ПЧ	- преобразователь частотный
КЗПВ	- короткое замыкание провода возврата
АУ	- автоматическое управление
РУ	- ручное управление
ДРВ	- датчик расхода воды
ДРГ	- датчик расхода газа
УВ	- уровень воды в барабане
ДП	- датчик давления пара
ПЧ	- преобразователь частоты (частотный преобразователь)

1.3. Устойчивость к воздействию внешних факторов

1.3.1. По устойчивости к воздействиям климатических факторов внешней среды блок соответствует группе В2 по ГОСТ 12997.

1.3.2. По устойчивости к механическим воздействиям блок относится к виброустойчивым изделиям, группа исполнения № 1 по ГОСТ 12997.

1.3.3. Блок не предназначен для установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах помещений.

1.3.4. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
- относительная влажность от 30 до 75 %;
- вибрация с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой виброускорения, не более 19,6 м/с² (2g).

1.4. Технические данные

1.4.1. Блок обеспечивает выполнение следующих функций:

- автоматический пуск и останов котла в соответствии с выбранным алгоритмом работы;
- контроль герметичности клапанов;
- автоматическое регулирование мощности горелки по заданному давлению пара;
- измерение и автоматическое регулирование соотношения топливо – разрежение в топке;
- измерение и автоматическое регулирование уровня воды в барабане котла;
- автоматический останов котла при повышении давления пара до заданного верхнего уровня и последующий автоматический пуск при понижении давления до нижнего уровня;
- графики, отображающие процессы регулирования давления топлива, разрежения, температуры в реальном времени;
- ручное управление МЭО;
- часы реального времени;
- отключение котла в случае аварийной ситуации с запоминанием первопричины.
- ведение журнала с содержанием времени и причин последних восьми аварийных ситуаций;
- активный контроль цепей контактных датчиков;
- контроль исправности измерительных датчиков;
- управление и связь с устройствами по интерфейсам RS 485 и RS 232 в роли «Ведущего»
- связь с верхним уровнем по интерфейсам RS 485 и RS 232 в роли «Ведомого»;
- «ключ» для доступа к технологическим параметрам;
- пробное включение любого ИМ;
- учет времени реальной наработки котла.

1.5. Входные сигналы

1.5.1. Дискретные – состояние внешних изолированных ключей, способных коммутировать ток минимального значения 10 мА при напряжении до 30 В. . Количество каналов – 33.

1.5.2. Контроль пламени – сигналы от фоторезистора (ФР1-3 150 кОм) о наличии пульсации интенсивности пламени или от внешних фотодатчиков (замыкание контактов), по два канала.

1.5.3. Измерение температуры – сигналы с термометра сопротивления с НСХ 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100. Трехпроводная схема подключения, учитывающая сопротивление соединительных проводов. Погрешность измерения не более $\pm 1^{\circ}\text{C}$ во всем диапазоне измерения. Количество каналов – 6.

1.5.4. С датчиков давления и разрежения – унифицированный токовый сигнал 0 – 5 мА, или 4 – 20 мА. Количество каналов – 9.

1.5.5. Частотный сигнал в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц пропорционально расходу (топлива или пара).

Количество каналов два.

1.5.6. С реостатных датчиков положения типа БСПР – 10 встроенных в МЭО. Количество каналов – два.

1.6. Выходные сигналы блока

1.6.1. Ток выходных ключей ограничен установкой предохранителя (1,6 А при напряжении до 250 В переменного тока). Количество выходных сигналов – 23.

Коммутация цепей управления МЭО осуществляется симисторами, остальная нагрузка коммутируется контактами реле. Ток коммутации не более 1 А.

По заказу возможно подключение МЭО через ПБР или применение частотного преобразователя.

1.6.2. Количество входных и выходных контактов можно увеличить за счет подключения модулей расширения.

1.7. Питание блока

1.7.1. Питание блока от однофазной сети **220 В ± 20 %**, частотой **50 Гц**.

1.7.2. Мощность потребления блока не более **30 Вт**.

1.8. Устройство и принцип работы блока

1.8.1. Блок управления представляет собой настенный блок сварной конструкции со съемным передним кожухом. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1.

В состав блока входят четыре платы: преобразователь напряжения, плата управления, плата индикации и плата с силовыми ключами. Вид блока со снятой передней крышкой приведен на рис. 2.

1.8.2. В основу управления программой блока заложен микропроцессор, который по результатам обработки информации от датчиков и органов управления блока формирует сигналы для исполнительных механизмов и индикации. Все необходимые сигналы формируются на плате управления.

1.8.3. Вся информация о ходе техпроцесса, значение параметров и т.п. отображается на графическом жидкокристаллическом индикаторе, расположенном на плате индикации.

Световые индикаторы, расположенные на плате индикации, имеют следующие названия и назначение:

«**Сеть**» - индикатор синего цвета. Свечение индикатора означает наличие электропитания на блоке.

«**Работа**» - индикатор зеленого цвета, светится при включении котла в работу.

«**Авария**» - индикатор красного цвета, светится при аварии котла или отказе блока. Индикатор начинает мигать при возникновении предупредительной ситуации.

1.8.4. Функциональное назначение кнопок управления блоком

ПУСК – автоматический пуск котла;

СТОП – автоматический останов котла;



– выбор разделов меню, увеличение или уменьшение давления пара;



– увеличение или уменьшение цифровых значений выбранного параметра;



– вход в раздел выбранного меню, запись в память установленного значения параметра.

ОТМЕНА – выход в предыдущий раздел меню.

F1 – сброс индикации аварии;

F2 – многофункциональная кнопка, функция меняется в зависимости от открытого меню:

- в меню **СТАНДАРТНЫЙ** нажатием этой кнопки осуществляется переход на ручное управление МЭО, если это разрешено в конфигурации;

- в меню **МНЕМОНИКА** нажатием этой кнопки осуществляется переход на ручное управление исполнительным механизмом регулировки уровня воды в барабане;

- в процессе настройки блока при нажатии этой кнопки осуществляется переход из раздела **СООТНОШЕНИЕ ГАЗ-РАЗРЕЖЕНИЕ** в таблицу **ГАЗ-РАЗРЕЖЕНИЕ**.

Возврат к исходному состоянию после перехода по нажатию кнопки **F2** во всех случаях производится нажатием кнопки **ОТМЕНА**.

1.8.5. Питание блока осуществляется от импульсного преобразователя напряжения.

В блоке используются следующие напряжения:

+ **5,5 В** – питание микросхем плат управления и индикации. Защита от КЗ – электронная.

Наличие напряжения на плате питания индицируется свечением красного светодиода.

± **15 В** – питание аналоговых цепей платы управления. Защита от К.З. и перегрузки – электронная

+ **24 В (1)** – питание цепей выходных реле. Цепь защищена от коротких замыканий предохранителем, расположенным на плате питания. Наличие напряжения – свечение красного светодиода у предохранителя.

+ **24 В (2)** – питание цепей опроса датчиков. Защита от КЗ предохранителем. Наличие напряжения – свечение красного светодиода у соответствующего предохранителя.




Рис. 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры.




Рис. 2. Расположение разъемов на платах.

Процесс регулирования можно наблюдать на ГРАФИКАХ. Одновременно ведётся запись трёх графиков, на которых отображается текущее и заданное измерения (режим осциллографа).

Параметры отображения каждого графика настраиваются отдельно в меню НАСТРОЙКА ГРАФИКА. В нём выбирается что необходимо отображать (давление, разрежение, температура, уровень воды в барабане), в каких единицах измерений (Па, кПа, %, °C), область измерения, которую необходимо отобразить на экране (максимальное и минимальное значение), интервал вывода в секундах.

Отображение информации на графиках производится во всех режимах работы блока и позволяет реально наблюдать за ходом регулирования, оценивать переходные процессы.

1.9. Основные режимы работы.

1.9.1. Настройка блока.

1.9.1.1. Настройка блока под определенный тип котла осуществляется в несколько этапов. На первом, в разделе **КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА** (выбор разделов меню смотрите в п. 1.9.3), задается способ регулирования мощности, типы используемых датчиков, исполнительных механизмов, режимы работы. Этот раздел из меню **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА** доступен только при отключенном котле.

На втором этапе устанавливаются коэффициенты регулирования. После предварительной установки их можно корректировать во время работы котла в режиме **НАЛАДКА**.

На третьем этапе осуществляется точная настройка соотношений «газ-разрежение», если в этом есть необходимость. Доступ к этим настройкам возможен в режиме **НАЛАДКА** во время прогрева котла. В меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** появляется дополнительный раздел **РЕГУЛИРОВКА Г-Р**. Предварительные, а затем и уточненные данные заносятся в разделе **ТАБЛИЦА Г-Р** в меню **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА**.

После окончания настройки блока в режиме **НАЛАДКА** необходимо извлечь ключ из держателя и доступ к перенастройке блока прекращается. Более подробно процесс наладки описан в разделе 2.3.

1.9.2. Управление котлом

1.9.2.1. После подачи питания на блок и отсутствие аварий и отказов измерительных датчиков на блоке отображается меню:

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ:

**СТАНДАРТНЫЙ
ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ВСЕ АВАРИИ
МНЕМОНИКА
ГРАФИК
ПРЕДУПР. СИГНАЛИЗАЦИЯ**

Кнопками   выбирается нужный способ вывода и открывается нажатием кнопки .

При выборе способа **СТАНДАРТНЫЙ** на экране в верхней части отображается состояние, в котором в данный момент находится котел, обратный отсчет времени от пуска до розжига запальника, затем каждого интервала времени до выхода котла в состояние РАБОТА.. Ниже выводится давление пара измеренное и заданное, давление топлива, разрежение в топке.

При выборе способа **ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ** на экране отображаются все измерения, произведенные блоком: давление пара, измеренная температура с подключенных датчиков, сопротивление терморезисторов, давление топлива и соответствующие токи датчиков, а также их заданные значения в данном режиме работы котла.

Если выбран способ **ВСЕ АВАРИИ**, то на экране отображаются все контролируемые блоком аварии котла.

Аварии, которые в данный момент присутствуют, отображаются в **негативе**, что позволяет проверить работу всех датчиков, а также отследить их срабатывание во всех режимах котла.

При выборе раздела меню **МНЕМОНИКА** на экране в виде мнемонической схемы выводится обвязка котла с изображением клапанов, исполнительных механизмов (ИМ) и основных измерений (давление пара, измеренное и заданное, давление газа, разрежение в топке режим работы котла, уровень воды в барабане и т.д.).

Процесс регулирования можно наблюдать на **ГРАФИКАХ** в соответствующем разделе. Одновременно ведётся запись трёх графиков, на которых отображается текущее и заданное измерение (режим осциллографа).

Параметры отображения каждого графика настраиваются отдельно в меню **НАСТРОЙКА ГРАФИКА**. В нём выбирается что необходимо отображать (давление, разрежение, температура), в каких единицах измерений (Па, кПа, %, °С), область измерения, которую необходимо отобразить на экране (максимальное значение), интервал вывода в секундах.



Отображение информации на графиках производится во всех режимах работы блока и позволяет реально наблюдать за ходом регулирования, оценивать переходные процессы.

Меню **ПРЕДУПР. СИГНАЛИЗАЦИЯ** появляется только в том случае, когда какой-либо параметр попадает в зону предупредительной сигнализации, одновременно включается звуковой сигнал.

В любой момент можно войти в это меню и прочитать, какие из параметров находятся в этом состоянии.

Если все параметры находятся до зоны предупредительной сигнализации, это меню пропадает.

Выход из ранее выбранного режима осуществляется кнопкой **ОТМЕНА**.

Изменение заданного давления пара на выходе котла осуществляется кнопками  . Отключить звук при аварии можно нажатием любой кнопки. Сброс индикации аварии с наименованием первопричины возможен после окончания продувки остановленного котла, нажатием кнопки **F1**.



Диаграммы работы приведены в приложениях 4 – 7.

1.9.3. Выбор основных меню.

1.9.3.1. Основных меню в блоке три:

- **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ;**
- **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА;**
- **ДОПОЛНИТ. ЗАДАЧИ.**

Окно меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** устанавливается после включения блока или из других меню кнопкой **ОТМЕНА**. Только из него можно попасть в другие меню.

В меню **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА** можно войти одновременным нажатием кнопок   и только при условии, что в держатель на плате управления вставлен ключ-идентификатор. Ключ уникален, второго ключа, имеющего такой же регистрационный номер нет.

Раздел **КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА** в этом меню появляется только, если котел не включен. В остальные разделы меню можно войти и во время работы котла.


При первоначальном вводе параметров необходимо соблюдать последовательность, т.к. некоторые разделы меню могут появляться или исчезать в зависимости от заданных ранее.

О возможности входа в это меню для настройки блока под определенный котел информирует символ «Н» во всех окнах вывода информации.

При вводе информации следует помнить, что запомненная в блоке информация отображается в **ПОЗИТИВНОМ** виде, а остальная (предлагаемая) – в **НЕГАТИВНОМ**.

1.9.3.2. Меню **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ** вызывается из меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** одновременным нажатием кнопок   и имеет следующие разделы:

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ;**
- ЖУРНАЛ АВАРИЙ;**
- ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ;**
- ПРОВЕРКА ВЫХОДОВ.**

Для входа в выбранный раздел необходимо нажать кнопку .

В нижней части меню отображается время наработки котла.




Окно раздела **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ** имеет вид:




Установка времени

ВРЕМЯ: час:мин:сек


ДАТА: день.месяц.год

ДЕНЬ НЕДЕЛИ: день недели







Кнопками   можно перемещать курсор, а кнопками   изменять значения текущей даты и времени. Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки **ОТМЕНА**.

В разделе **ЖУРНАЛ АВАРИЙ** отображается дата и время восьми последних аварий. После выбора времени аварии, нажав кнопку , можно посмотреть причину аварии и цикл работы, на котором она произошла, а нажимая на кнопку  или  – посмотреть измерения, предшествующие аварии.

Раздел **ПРОВЕРКА ВЫХОДОВ** предназначен для опробования ручного управления всех исполнительных механизмов, установленных на котле. В раздел можно войти только при отключенном котле. Со всех выходов при этом снимается напряжение.

Курсором выбирается нужный исполнительный механизм, кнопкой  на него подается напряжение, повторным нажатием снимается.

Раздел **ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ** предназначен для проверки датчиков без отключения котла. Раздел появляется в меню только после выхода котла в состояние **РАБОТА**. На проверку каждого датчика отпускается не более 5 минут.

Выбор проверяемого датчика производится кнопками , , . При имитации выбранной аварии отображение ее на экране меняется с **позитивного** на **негативное**, но отключения котла не происходит. Затем кнопками , ,  выбирают для проверки следующий датчик. Проверяются только контактные датчики.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Указание мер безопасности

2.1.1. При эксплуатации, ремонте и испытаниях блока необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2.1.2. Корпус блока необходимо заземлить медным изолированным проводом сечением не менее 2,0 мм².

2.1.3. Монтажные и ремонтные работы и замену узлов и элементов производить при отключенном электропитании блока и платы коммутации.

2.1.4. При эксплуатации блока и включенном электропитании съемная панель должна быть установлена на все винты.

2.2. Установка и монтаж

2.2.1. Блок устанавливается на вертикальной плоскости (щите) на высоте 1500-1700 мм от уровня пола. Для доступа к крепежным отверстиям необходимо снять кожух.

2.2.2. Связь блока с исполнительными механизмами должна быть выполнена проводами с сечением жил проводников не менее 0,35 мм², но не более 2,5 мм².

Монтаж линий связи с датчиками и внешними устройствами должен быть выполнен изолированными проводами с сечением жил не менее 0,1 мм², но не более 1,5 мм².

2.2.3. Цепь к фоторезисторам и термосопротивлениям должна быть выполнена экранированным проводом. Допускается экранирование с помощью металлических труб или шлангов. Экраны и корпуса каждого из внешних устройств должны быть надежно заземлены. Длина высоковольтного провода от трансформатора зажигания не должна превышать 0,7 м, для соединения использовать провод, входящий в комплект поставки.

2.2.4. Все провода и кабели, подходящие к блоку должны быть механически закреплены.

2.2.5. Сигнальные линии связи должны быть проложены отдельно от силовых кабелей и других источников помех.

2.2.6. Схемы подключения датчиков и исполнительных механизмов приведены в приложениях 1, 2 и 3.

2.2.7. Трансформатор зажигания необходимо устанавливать в непосредственной близости от запальника, надежно заземлив. Использовать только с высоковольтным проводом ПВВП (входит в комплект поставки).






Автомат защиты располагать рядом с блоком. Питание блока и исполнительных механизмов необходимо производить от разных фаз двумя парами проводов.

2.3. Настройка блока

2.3.1. Блок не имеет отдельного выключателя сети, поэтому его подключение к сети электропитания происходит при подаче питающего напряжения на контакты платы преобразователя согласно рисунку 2.

Для перевода блока в режим **НАЛАДКА** необходимо до подачи питающего напряжения вставить «ключ» в держатель на плате управления и оставить его там до конца пуско-наладочных работ. «Ключ» имеет уникальный код, заменить или подобрать его невозможно и при его утере блок необходимо перепрограммировать.

2.3.2. После подачи питания на лицевой панели блока начинают светиться: светодиод **СЕТЬ**, подсветка табло, на котором после кратковременного отображения заставки выводится меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** или отказы если они есть. Звуковой сигнал в этом случае снимается нажатием любой кнопки на панели блока, а переход в меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** осуществляется кнопкой **ОТМЕНА**.

2.3.3. Вход в меню **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА** осуществляется одновременным нажатием кнопок  . Перемещение по пунктам меню производится кнопками  , запись параметров в память блока – кнопкой , причем еще не записанное в память блока значение отображается в **негативном** виде.

2.3.4. Настройка блока под определенный котел осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе, в разделе **КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА** задается способ розжига горелки, типы датчиков, исполнительных механизмов, режим работы. Этот раздел из меню **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА** доступен только при отключенном котле.




На втором этапе устанавливаются коэффициенты регулирования. После предварительной установки их можно корректировать во время работы котла, выбрав соответствующий раздел из меню **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА**:



РЕГ ДАВЛЕНИЯ ПАРА
РЕГ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
РЕГ РАЗРЕЖЕНИЯ
ТАБЛИЦА Т-Р
РЕГ УРОВНЯ ВОДЫ

В зависимости от выбранной конфигурации некоторые разделы могут отсутствовать в меню.

На третьем этапе осуществляется точная настройка соотношений давлений газа и воздуха на работающем котле, если в этом есть необходимость. Доступ в этот раздел программы возможен в режиме **НАЛАДКА** только в период **ПРОГРЕВА** котла. В меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** появляется дополнительный раздел **СООТНОШЕНИЕ Т-Р**.

	Газ	Разр-е
Реж.	Ручн.	Авт.
Уст.	25 %	20 Па
Изм1	14 % ↑	----
Изм1	1.4 кПа	31 Па ↓
Изм2	14 % –	----
Изм2	1.4 кПа	----

В появившейся таблице, в зависимости от выбранного способа задания уставки **АВТ.** (автоматический) или **РУЧН.** (ручной) осуществляется регулирование давления топлива и разрежение в топке. Давление газа задается только в ручном режиме. Для изменения режима управления ИМ необходимо кнопками   установить на нем курсор и нажать кнопку .

В ручном режиме управления кнопками   можно изменять установку параметра выбранного курсором, а в автоматическом режиме параметры изменяются в зависимости от давления топлива. Изменяя давление топлива, по таблице можно следить за исполнением заданного соотношения «топливо-разрежение» или для заданного давления газа подбирать оптимальное значение разрежения в топке. В этом разделе меню вручную изменяется задание для регуляторов. Блок должен поддерживать с заданной точностью измененные значения. Ориентируясь на показания газоанализатора, отсчет времени прогрева котла на период работы с таблицей останавливается. При переходе в автоматический режим или выходе из этого меню блок начнет выполнять заданное в таблице соотношение «топливо-разрежение», при этом давление топлива не изменяется.

2.3.5. По результатам регулировки строят график оптимального соотношения «газ-разрежение» и переломные точки заносят в таблицу раздела **ТАБЛИЦА Т-Р** в меню **ПАРАМЕТРЫ БЛОКА**. Причем первой точкой задается соотношение «топливо-разрежение» для малого горения. Для работы блока достаточно одной (первой) точки, второй будет начало координат.

Перейти из раздела **СООТНОШЕНИЕ ТОПЛИВО-РАЗРЕЖЕНИЕ** в таблицу раздела **ТАБЛИЦА Т-Р** можно с помощью кнопки **F2**, выйти обратно с помощью кнопки **ОТМЕНА**.

На рис. 3 приведен пример графика соотношения «газ-разрежение».












Рис. 3. График соотношения топливо-разрежение.

Необходимо помнить, что записанные ранее последующие точки могут исказить необходимое соотношение. Чтобы этого не произошло, в последующую незадействованную точку необходимо записать число меньше, чем в последней используемой точке (т. 5 на графике рис. 3).

2.3.6. Управлять исполнительными механизмами с блока можно вручную. Для этого в меню **КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА** в разделе **РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭО** выбрать состояние **ДА**. В меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** выбрать режим **СТАНДАРТНЫЙ**, в нижней части табло появятся надписи **ГАЗ1 АУ**, **ГАЗ2 АУ**, **РАЗР АУ**. Для перемещения курсора на нижнюю строку следует нажать кнопку **F2**, далее выбрать нужный ИМ и нажатием кнопки  перевести управление исполнительным механизмом в необходимый режим (**АУ** или **РУ**). Управление

ИМ производится кнопками  (открыть) и  (закрыть). Нажатие кнопки **ОТМЕНА** возвращает курсор на установку задания регулятору мощности и переводит управление ИМ в автоматический режим.

Внимание! Следует помнить, что, переведя управление ИМ в автоматический режим, блок начинает управлять ИМ по своей программе.

2.3.7. Блоком производится запись аварийных ситуаций с указанием даты, времени и причины аварии котла. Глубина архива составляет восемь последних аварийных ситуаций. Для просмотра записи необходимо в меню **ДОПОЛНИТ. ЗАДАЧИ** выбрать раздел **ЖУРНАЛ АВАРИЙ**, стрелками   выбрать дату аварии и нажать кнопку . Нажимая кнопки  и  можно переключать запись с отображения списка аварий на список измерений, сохраненных блоком в момент аварии (давление топлива, воздуха, разрежение и т.д.), и обратно. Выход из журнала производится кнопкой **ОТМЕНА**.

2.3.8. После окончания пуско-наладочных работ необходимо извлечь ключ из держателя.

2.4. Раздел меню КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА.

Раздел **КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА** предназначен для настройки параметров котла, изменение которых во время работы не допустимы. Варианты регулирования мощности котла и разрежения в топке сведены в таблице 1 приложения 4. Настройка заключается в последовательном проходе и определении значений всех параметров. При последовательном проходе параметров не должно оставаться **неопределенных** параметров, т.е. все значения должны выводиться в позитиве.

2.4.1. Параметр **СПОСОБ РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКОВ** имеет два параметра – ручной и автоматический. При ручном розжиге запальников блок не ведет отсчет времени в соответствующих периодах T5 и T5.2., предоставляя оператору время для подготовки и розжига запальника. Для того чтобы блок мог продолжить розжиг котла, после произведения ручного розжига соответствующего запальника необходимо нажать кнопку ПУСК.

2.4.2. **КОЛИЧЕСТВО МЭО ГАЗА** – в данном параметре нужно выбрать с каким количеством МЭО по газу котел будет работать.

2.4.3. Параметр **КОЛИЧЕСТВО ОТСЕЧНЫХ КЛАПАНОВ** – определяет количество отсечных клапанов (первых по ходу газа) у каждой горелки: один общий или два. Регулирование мощности по газу для данного варианта блока осуществляется только по соотношению давления газа и разрежения.

2.4.4. Параметр **Измер. и регул. газа** может принимать следующие значения:

1. **Измеряем и авт.регул.:**

- блок измеряет и осуществляет контроль соответствующего параметра;
- осуществляет регулировку согласно настройкам регулятора;
- ручное управление возможно в окне вывода информации «Стандартный»;

2. **Измеряем и руч.регул.:**

- блок измеряет и осуществляет контроль соответствующего параметра;
- нет автоматического регулирования;
- ручное управление возможно в окне вывода информации «Стандартный»;

3. **Не измеряем и руч.регул.:**

- нет измерения и контроля соответствующего параметра;
- нет автоматического регулирования;
- ручное управление возможно в окне вывода информации «Стандартный»;

2.4.5. Параметр **ТИП РОЗЖИГА** имеет два варианта – последовательный или параллельный.

2.4.6. Параметр **РЕГУЛИРОВКА РАЗРЕЖ** выбирается и содержит следующие варианты:

- **ОТКЛЮЧЕНО** – нет измерения и регулирования разрежения в топке котла;
- **ПЛАВНОЕ с Δ** – задается разрежение в двух точках МГ и БГ, при увеличении мощности от малого до большого горения плавно увеличивается разрежение.

- **ПОСТОЯННОЕ** – разрежение измеряется и поддерживается на заданном постоянном уровне.

- **ПЛАВНОЕ ПО ГРАФИКУ** – разрежение в топке поддерживается в соответствии с заданным графиком по давлению газа.

Для розжига запальника разрежение задается отдельно в настройках регулятора разрежения.

2.4.7. Параметр **Регулятор разрежения** имеет два значения:

- **Импульсный (МЭО);**
- **Импульсный (ПЧ);**
- **Токовый (ПЧ).**

При выборе любого значения блок во всех периодах работы регулирует разрежение согласно параметрам заданным в разделе **РЕГУЛИРОВКА РАЗРЕЖ.**

Типа регулятора «**Импульсный (МЭО)**» рассчитан на работу с МЭО.

При выборе значения «**Импульсный (ПЧ)**» появляется параметр

- **Время разгона ПЧ в Т1.** В течении этого времени после подачи сигнала на запуск ПЧ блок не выдает управляющих сигналов. Частотный преобразователь за это время должен достичь минимальной заданной частоты.

Тип регулятора «**Токовый (ПЧ)**» рассчитан на работу с частотным преобразователем. В этом случае блок управляет частотным преобразователем при помощи токового выхода.

2.4.8. **ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРФЕЙСА.** Интерфейс может работать в трех режимах:

1. **Отключен.**
2. **Ведущий (Мастер** – от англ. Master) – блок осуществляет управление устройствами и сбор данных. *Вводится по требованию.*
3. **Ведомый (Слэйв** – от англ. Slave) – блок играет роль подчиненного устройства в сети (см. описание работы интерфейса).

2.4.9. Параметр **КОНФИГ. ДАТЧИКОВ ПЛАМЕНИ** определяет тип датчика, осуществляющий контроль пламени запальников и основных горелок:

- **ЗАПАЛЬНИК КОНТ. ГОР-КА ФД** – запальники контролируются внешними активными датчиками (например, УКП, УКП-УФ, БКФ, ФДЧ и т.д.), имеющими на выходе контакты, а основные горелки от фотодатчика с резистором ФР1-3 150 кОм.

- **ЗАПАЛЬНИК ФД ГОР-КА КОНТ.** – запальники контролируются от фотодатчика с резистором ФР1-3 150 кОм, а основные горелки внешними активными датчиками, имеющими на выходе контакты (например, УКП, УКП-УФ, БКФ, ФДЧ и т.д.).

- **ЗАП-НИК ОТСУТ. ГОР-КА КОНТ.** – контроль за пламенем запальника отсутствует (осуществляется неконтролируемый розжиг запальника), а горелки контролируются активными датчиками.

- **ЗАП-НИК ОТСУТ. ГОР-КА ФД** – также, как и в предыдущем случае, но пламя горелки контролируется фоторезистором ФР1-3 150 кОм.

- **ЗАПАЛЬНИК ФД СОВМ. КОНТР.** – контроль пламени запальника и основной горелкой осуществляется одним фотодатчиком.

- **ЗАПАЛЬНИК КОНТ. СОВМ. КОНТР.** – контроль пламени запальника и основной горелкой осуществляется одним активным датчиком.

- **ЗАПАЛЬНИК КОНТ. ГОР-КА КОНТ.** – контроль пламени запальника и горелок осуществляется раздельно четырьмя контактными датчиками.

2.4.10. Параметр **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ.** При выборе в параметре **СПОСОБ РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКОВ** ручного режима параметр **АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСТАНОВА** исключается и задается значение «НЕТ». Выбор этого параметра подразумевает автоматическое отключение котла при достижении давлением пара значения ($\Delta P + P$) при условии, что котел работает в режиме снижения мощности в течение времени, превышающего время установленное в параметре **ВРЕМЯ МГ АВТООСТАНОВА.** При снижении давления пара ниже заданного значения блок производит запуск котла.

2.4.11. Если выбран параметр **РЕГЛАМЕНТ**, то появляется возможность ускоренно переходить из одного интервала времени в другой (Т1...Т10) после отпущения нажатой кнопки **УПРАВЛЕНИЕ В РЕГЛАМЕНТЕ** (см. приложение 1). При удержании кнопки нажатой, отсчет времени данного интервала останавливается. Символ **Р** в верхней части экрана разделов меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** перед отсчетом времени интервалов напоминает, что на блоке выбран режим **РЕГЛАМЕНТ**.

2.5. Раздел меню РЕГ. ДАВЛЕНИЯ ПАРА

2.5.1. Раздел **РЕГ. ДАВЛЕНИЯ ПАРА** содержит параметры, регулирующие давление пара на выходе из котла: допустимая ошибка регулятора (зона нечувствительности), шаг регулятора при выходе давления пара за зону нечувствительности и период регулирования. Регулирование по этим параметрам начинается с момента выхода блока в период **РАБОТА**.

2.5.2. Для поддержания заданного давления пара выбирается один из двух способов **СТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПИД РЕГУЛЯТОР**.

При ступенчатом регулировании задается **ПЕРИОД РДП** и **ШАГ РДП** (длительность управляющего воздействия).

ПИД-регулятор позволяет более точно и быстрее достичь заданного значения параметра, но при установке коэффициентов требуется более тщательный подбор.

Управляющий сигнал рассчитывается по формуле:

$$Y = K_{\text{проп}} \Delta P + K_{\text{дифф}} (\Delta P - \Delta P_{-1}), \text{ где:}$$

Y – воздействие регулятора в секундах;

K_{проп} – коэффициент пропорциональности;

K_{дифф} – дифференциальный коэффициент;

ΔP, ΔP₋₁ – разница заданного и текущих давлений пара на расчетном и предыдущем шаге

Роль интегральной составляющей регулятора (накапливающей ошибку) выполняет механизм МЭО.

2.6. Раздел меню РЕГ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

2.6.1. В разделе **РЕГ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА** задаются параметры и коэффициенты регулирования давления топлива при розжиге горелок от давления топлива, при закрытом МЭО топлива и включенных отсечных клапанов (Т7) до заданного давления топлива при малом горении (определяется первой точкой в таблице «Т-воздух» (**Таблица Т-В**))

2.6.2. Параметр **ДОПУСТИМАЯ ОШИБКА РДТ** определяет точность поддержания давления (зона нечувствительности) в процентах от шкалы датчика.

Коэффициентом **КОЭФФ.РДТ** задается длительность воздействия на исполнительный механизм в зависимости от рассогласования, а время, заданное в **ПЕРИОДЕ РДТ** определяет суммарную длительность импульса и паузы.

Длительность импульса подсчитывается по формуле:

$$Y[\text{сек}] = \text{КОЭФФ.РДТ}[\text{сек}/\%] * (P_{\text{изм}} - P_{\text{зад}})[\%].$$

2.7. Раздел меню РЕГ. РАЗРЕЖЕНИЯ

2.7.1. В разделе **РЕГ. РАЗРЕЖЕНИЯ** задаются параметры и коэффициенты, позволяющие поддерживать заданное разрежение в топке. Отдельно задается разрежение при розжиге запальника, МГ и добавка к МГ при увеличении мощности до БГ (**ДОБАВКА РАЗРЕЖЕНИЯ**).

2.7.2. Автоматическая регулировка разрежения осуществляется следующим образом:

- вычисляется заданное разрежение;

- вычисляется ошибка регулирования со знаком;

- если ошибка регулирования не превышает параметра **ДОПУСТИМАЯ ОШИБКА РР.**, то заслонка остается в прежнем состоянии. Если отклонение больше допустимого – включается МЭО заслонки (выдается сигнал на ПЧ) для компенсации этого отклонения. Длительность пер-

вого импульса включения пропорциональна величине отклонения с коэффициентом, заданным в параметре **КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ 1 ШАГА** (K_n), но не более 8 значений времени, записанного в параметре **ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ**. Время паузы между последующим импульсом вычисляется по формуле:

$$t_n = \frac{\text{НБ ОСТАНОВ РР (параметр)}}{10 \times K_n \times \text{текущее отклонение (Па)}}$$

Если оказанного воздействия оказывается недостаточно, заслонка будет включаться на время, указанное в параметре **ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ**.

Пауза между импульсами по мере приближения к заданному разрежению будет увеличиваться пропорционально параметру **НБ ОСТАНОВ РР** (T_n). Реальная максимальная длительность паузы оказывается гораздо меньше T_n и может составлять, к примеру, около 5 секунд при подходе к заданному разрежению при значениях $T_n = 200$ сек, $K_p = 1$ сек/ Па и $\Delta P = 4$ Па.

2.8. Раздел меню РЕГ. УРОВНЯ ВОДЫ

2.8.1. В разделе **РЕГ. УРОВНЯ ВОДЫ** задаются параметры ПИД-регулятора уровня воды в барабане котла:

ЗАДАНИЕ РЕГ-РА УРОВНЯ – задание нулевого уровня воды относительно среднего уровня выбранного датчика, в мм который будет поддерживаться регулятором, с учетом допустимой ошибки.

Расчет длительности управляющего сигнала осуществляется так же, как и при регулировании давления пара.

2.8.2. Регулятор начинает работать после подачи питания на блок. Параметры датчика регулятора, аварийные уровни и само включение регулятора в работу устанавливается в меню **КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА**, так же возможно включение сервисной программы отображения процента открытия ИМ заслонки уровня воды в барабане по БСПР МЭО в окне МНЕМОНИКА.

2.8.3

При срабатывании предупредительной сигнализации включается звуковой сигнал, который снимается любой кнопкой, котел продолжает работать, на экране выводится причина срабатывания, переход на другие окна кнопкой **ОТМЕНА**. При наличии предупредительной ситуации мигает красный светодиод.

2.9. Регулировка чувствительности датчиков наличия пламени

2.9.1. Для контроля наличия пламени совместно с блоком можно использовать стандартный фотодатчик ФД-004 с фоторезистором ФР1-3-150 кОм или активный датчик с замыкающимися "сухими" контактами на выходе. В блоке реализовано два независимых канала контроля пламени, причем для контроля можно использовать либо один канал (для совместного контроля пламени запальника и основной горелки), либо два канала (раздельно – один для контроля пламени запальника, другой для контроля основной горелки), причем в случае отключения запальника этот канал может также следить за пламенем основной горелки (авария – отсутствие пламени в обоих каналах). Требуемый вариант задается при настройке блока.

2.9.2. При работе блока непосредственно от фоторезисторов необходимо отрегулировать чувствительность задействованных каналов. Требуемая чувствительность зависит от вида сжигаемого топлива, давления, конструкции горелочного устройства и других факторов; она подбирается экспериментально на работающем котле с помощью потенциометров, расположенных на плате управления выше клеммных колодок датчиков. Левым потенциометром регулируется чувствительность пламени горелки 1, правым – горелки 2

Перед началом проведения регулировки следует установить потенциометр в одно из крайних положений, в меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** и выбрать раздел **ВСЕ АВАРИИ**. Наибольшая чувствительность канала (на уровне помех) соответствует промежуточному положению потенциометра, на индикаторе должно отображаться **ОТСУТ. ПЛ. ГОР** и **ПЛ. ЗАП.** Нажать кнопку **ПУСК**, что приведет к увеличению уровня помех на соединительных проводах между фотодатчиком и блоком, затем, вращая соответствующий потенциометр, добиться отсутствия аварии (уровень помех), а затем повернуть ось потенциометра немного назад. Надпись

ОТСУТ. ПЛ. должна через 1,5-2 сек появиться и с появлением пламени авария исчезнет. Аварии соответствует **негативная** индикация надписи.



2.9.3. В процессе работы можно контролировать качество настройки по количеству зарегистрированных вспышек пламени в секунду. Эти данные отображаются в меню **ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ**.

2.9.4. В инжекционных горелках, в связи с низким уровнем пульсации пламени, желательно использовать активные фотодатчики, например УКП, УКП-УФ.

2.10. Подготовка блока к работе

2.10.1. После установки и монтажа блока на объекте перед пуском в работу должен предшествовать ряд следующих операций:

- Проверить исправность всего управляемого блоком оборудования путем имитации входных сигналов блока.
- Произвести настройку блока в соответствии с установленным оборудованием и характером выполняемых блоком операций в соответствии с настоящим РЭ.
- Проверить работоспособность устройств аварийной защиты и сигнализации на блоке, имитируя аварии.
- Проверить работоспособность исполнительных механизмов.

Для проверки работоспособности всех исполнительных механизмов на блоке в меню **ДОПОЛНИТ. ЗАДАЧИ** (одновременное нажатие кнопок   в окне **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ**) нужно выбрать раздел **ПРОВЕРКА ВЫХОДОВ**.

Только для пуско-наладочных работ блок можно перевести в режим РЕГЛАМЕНТ.

2.11. Порядок работы блока

2.11.1. В исходном состоянии (**T0**) на экране блока в верхней части экранов **СТАНДАРТНЫЙ, ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ВСЕ АВАРИИ, МНЕМОНИКА** отображается интервал времени, в котором находится блок (в данном случае **Ожидание**). Также могут отображаться следующие символы:

P – на блоке выбран режим **РЕГЛАМЕНТ**;

H – установлен режим наладки;

 – идет обмен данными с внешними устройствами;

Err – ошибка коммуникации;

I – исключительная ситуация коммуникации.

Информация, отображаемая ниже, зависит от выбранного режима меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ** и конфигурации котла. При неисправности датчиков температуры, давления на табло отображается характер неисправности, которые необходимо устранить до включения котла в работу.

В режиме вывода информации **СТАНДАРТНЫЙ** в любом периоде работы блока возможно ручное управление исполнительными механизмами (см. п. 2.3.6.).

Выбор экрана для вывода информации зависит от поставленной задачи. При необходимости проследить за срабатыванием защит необходимо выбрать раздел **ВСЕ АВАРИИ**, для контроля выполнения регулировок подойдет раздел **ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ**, для повседневной работы удобно работать в разделах **СТАНДАРТНЫЙ** и **МНЕМОНИКА**. Экраны можно переключать в любое время из меню **ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ**.

2.11.2. В приложениях 4 и 5, а также 6 и 7 в виде временных диаграмм приведены алгоритмы работы блока в различных режимах работы автоматизированного парового двухгорелочного котла при параллельном и последовательном розжиге горелок, а так же при ручном и автоматическом розжиге запальников.

Запуск блока в работу по управлению розжигом котла при отсутствии индикации отказов блока или датчиков производится по нажатию кнопки **ПУСК**. При этом блок переходит в состояние **T1 (Открытие заслонок)**. Включается индикатор **РАБОТА**, на табло выводится

время до розжига котла, включается дымосос, открывается заслонка разрежения, если так указано в настройках.

Заслонка разрежения открывается на 50% от наибольшего измеряемого значения датчика разрежения, если он установлен и разрешено его использовать при настройке блока.

Начинается автоматическая проверка клапанов на герметичность (**АПК, см. приложение 4**), если она включена в программу работы.

Разрешается аварийный останов котла при наступлении следующих событий:

- Уровень воды высокий;
- Уровень воды низкий;
- Авария в котельной;
- Давление пара высокое;

2.11.3. По истечении времени открытия заслонок блок переходит в состояние **T2 (Продувка котла)**. К аварийным событиям добавляются следующие:

- Дымосос не работает;
- Давление газа высокое.

2.11.4. По истечении времени продувки котла блок переходит в состояние **T3 (Закрытие заслонок)**. Заслонка разрежения закрывается до уровня подготовки к розжигу запальника. *Сначала рассмотрим режим автоматического розжига запальников. На примере 2-х горелочного котла.*

2.11.5 По истечении времени закрытия заслонок блок переходит в состояние **T4** - продувка газопровода. Включается клапан отсекающий горелок 1,2.

2.11.6 В состоянии **T5**, происходит розжиг запальника включается клапан запальника1 (клапан запальника2 при параллельном розжиге) и трансформатор зажигания.

2.11.7 По истечении времени **T5** блок переходит в состояние **T6** (стабилизация пламени запальников). Включается контроль пламени запальника, закрывается клапан безопасности и выключается трансформатор зажигания, если так выбрано при настройке.

2.11.8 В **T7** (розжиг горелки) включается клапан отсекающий (рабочий) 2 и МЭО по газу из закрытого состояния начинает открываться до давления газа при малом горении (первая точка соотношения газ-разрежение).

2.11.9 Далее блок переходит в состояние **T8** (стабилизация факела горелки). Включается контроль пламени горелки, к аварийным событиям добавляются защиты при отклонениях давления газа.

2.11.10 Далее блок ожидание ручного запуска и производится розжиг горелки 2. На индикаторе появляется надпись НАЖМИТЕ ПУСК и после нажатия блок производит розжиг горелки 2 в той же последовательности, что и первую (начиная с состояния T 5.2).

2.11.11. В состоянии **T8 (ПРОГРЕВ КОТЛА)**, блок в течение заданного времени работает в точке МГ.

2.11.12. По истечении времени прогрева котла блок переходит в состояние **T9 (РАБОТА)**. Включается автоматический регулятор давления пара, поддерживается соотношение «топливо-разрежение».

Если разрешен автоматический останов котла, то блок произведет его при выполнении следующих условий:

- 1) Давление пара превысила значение, равное сумме заданного и $\Delta P_{\text{пара}}$ для автоостанова;
- 2) блок находится в состоянии МГ время большее, чем задано в параметре **ВРЕМЯ МГ**

ДЛЯ АВТООСТАНОВА. Причем, если в параметрах задана регулировка мощности с ПД, то время начинает отсчитываться с момента достижения давлением топлива точки МГ, если же задана регулировка без ПД или клапаны, то время начинает отсчитываться с момента переключения блока в состояние МГ. Останов производится по алгоритму, описанному в п. 2.12.19, однако, возможно отключение продувки котла в разделе **КОНФИГУРАЦИЯ КОТЛА**.

В режиме ожидания продолжает гореть индикатор РАБОТА, блок следит за давлением пара. При снижении давления до нижнего регулировочного уровня блок производит автоматический пуск котла по вышеописанному алгоритму.

2.11.13. При появлении аварийной ситуации, отказа блока или при нажатии кнопки **ОСТАНОВ** блок переходит в состояние **T10 (Останов)**. Закрывается клапан-отсекатель, закрываются клапаны основных горелок и запальников, открывается клапан безопасности. Заслонки воздуха открываются для продувки котла (состояние **T2**). Из аварийных ситуаций исключается следующее событие

- Нет пламени горелки.

Если блок переходит в состояние **ОСТАНОВ** по аварии или отказу, включается индикатор **АВАРИЯ** и выдается звуковой сигнал. На экране отображается причина аварии. Сброс звукового сигнала производится любой кнопкой, сброс индикации аварии возможен только после продувки при нажатии на кнопку F1, выход из индикации аварий (отказов) производится нажатием кнопки **ОТМЕНА**.






Через 10 сек, после перехода в режим **T10**, блок проверяет отсутствие пламени, в противном случае выдается сигнал **ЕСТЬ ПЛАМЯ** и включается звуковой сигнал.



Продувка котла прекращается только после пропадания вышеперечисленных аварийных сигналов.



2.12. Работа оператора с блоком

2.12.1 После окончания пуско-наладочных работ блок должен быть выведен из режима **НАЛАДКА** и **РЕГЛАМЕНТ**, на экране в верхней части не должно быть символов Н и Р. Съемная верхняя крышка и платы должны быть привернуты на все винты.

2.12.2 Оператор может осуществлять и контролировать работу котла при выборе любого меню вывода информации. Но каждое из них имеет свои особенности.

Только в меню **СТАНДАРТНЫЙ** можно переключать управление ИМ по газу и разрежению на ручной режим кнопкой F2, выбрать нужный механизм кнопкам  и , выбрать способ управления РУЧ, АВТ кнопкой , а кнопками  и  управлять в ручном режиме. При выходе из этого меню ручное управление снимается.

В меню **МНЕМОНИКА** можно переключить ИМ по уровню воды в барабане на ручной режим, так же кнопкой F2, но управлять им можно кнопками  и . Выход из ручного управления – повторное нажатие F2.

2.12.3 Изменять заданное значение давления пара можно в меню **СТАНДАРТНЫЙ** и **МНЕМОНИКА** кнопками  и .

2.12.4. В режиме РАБОТА через три минуты после последнего нажатия клавиши на лицевой панели блока жидкокристаллический индикатор автоматически переводится в режим пониженного энергопотребления. Нажатие любой кнопки на лицевой панели блока восстанавливает яркость свечения индикатора.

2.13. Вероятные неисправности и методы их устранения.

Поиск неисправностей блока необходимо начинать, убедившись в исправности датчиков и исполнительных механизмов, а также правильности их электромонтажа.

Проверить состояние контактов разъемных соединений, надежность крепления функциональных блоков.

Перечень некоторых возможных неисправностей БУК-МП-11 приведен ниже в таблице.

№ п/п	Наименование неисправностей и внешнее проявление	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
1	При включении тумблера «СЕТЬ» не светятся индикаторы на блоке	Перегорел предохранитель «~220 В 0,5 А» на импульсном преобразователе напряжения	Заменить предохранитель
2	Не подается напряжение на исполнительный механизм	Перегорел предохранитель соответствующий исполнительному механизму	Заменить предохранитель
3	При работе трансформатора зажигания происходит сбой программы	Не использован штатный высоковольтный провод	Заменить провод
4	Не настраивается или неустойчиво работает канал контроля пламени	1. Фоторезистор имеет сопротивление сильно отличающееся от 150 кОм	1. Заменить фоторезистор
		2. Не настроен канал измерения	2. Настроить
5	При измерении температуры воды, воздуха показания индикатора быстро меняются	Плохая экранировка или ненадежные контакты в цепи датчика	Устранить Неисправность
6	Дергается исполнительный механизм	Вышел из строя защитный варистор, установленный параллельно управляемому симистору	Заменить варистор
7	Отказ плавающей точки	1. Не закручены все винты крепления платы управления и/или индикации	1. Закрутить все винты на платах
		2. Силовые и сигнальные провода проложены близко друг к другу	2. Разнести силовые и сигнальные провода (см.п. 2.2 руководства)
		3. Неправильно выполнено заземление	3. Заземлить согласно ПУЭ
		4. Мощная нагрузка на фазе, питающей блок БУК-МП-11	4. Сменить фазу
8	Блок выдает отказ КЗПВ1 или КЗПВ2	Низкое сопротивление между цепью опроса датчиков и «землей» \perp	Проверить сопротивление цепей на снятых с блока разъемах по отношению к заземлению ($R_{\text{изоляция}} > 1 \text{ МОм}$)

Схема подключения датчиков к блоку БУК-МП-11 2-х горелочный котел






Схема подключения исполнительных механизмов 2-х горелочный котел




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ на плате коммутации (220 В, 1,6 А)







СИМИСТОРНЫЙ ВЫХОД



ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЫХОД



УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ



При заказе необходимо указывать тип выходов на исполнительные механизмы (МЭО, ПБР, Частотный преобразователь). По умолчанию все выходы - симисторные, для управления МЭО.

В случае транзисторных выходов в блоке будет наклейка с указанием типа выхода.

Приложение 4

Временная диаграмма работы автоматизированного парового 2-х горелочного котла с БУК-МП-11 (П2) при последовательном ручном розжиге

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата										
Операция, регулируемый орган, исполнительное устройство, датчик, регулятор	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T5.2	T6.2	T7.2	T8	T9	T10
Сигнал ПУСК														
Дымосос														
Клапан безопасности горел. 1														
Клапан отсекающей горел. 1														
Клапан рабочий горелки 1														
Клапан отсекающей горел. 2														
Клапан рабочий горелки 2														
МЭО газа	ПР												ПР	
МЭО дымососа														
Защита при отклонении давления пара														
Защита при отклонении давления														
Защита при отклонении дымососа														
Защита при понижении разрежения в топке														
Защита при отклонении давления при отклонении давления газа горелки 1														
Защита при отклонении давления газа горелки 2														
Защита при отклонении давления при отклонении давления газа горелки 2														
Защита при отклонении давления газа горелки 1														
Защита при отклонении давления при отклонении основного пламени горелки 1														
Защита при отклонении пламени запальника горелки 2														
Защита при отклонении пламени запальника горелки 1														
Защита при отклонении пламени запальника горелки 2														
Защита при отклонении основного пламени горелки 2														

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата

Условные обозначения:

□ - отключено (закрыто), защита отключена

▤ - включено (открыто), защита включена

▨ - зависит от состояния датчика

++++ - состояние определяется при настройке

T0 - исходная позиция

T1 - открытие заслонки дымососа, АПГК (если задано)

T2 - продувка котла - 1-1,5 мин

T3 - закрытие заслонки дымососа - 60 с

T4 - розжиг ручных запальников - 1-10 мин

T5 - продувка газопровода горел. 1 - 3-30 с

T6 - розжиг горелки 1 - 10-120 с

T7 - стабилизация горения горелки 1 - 10 с

T5.2 - продувка газхода горел. 2 - 30 с

T6.2 - розжиг горелки 2 - 10-120 с

T7.2 - стабилизация горения горелки 2 - 10 с

T8 - прогрев котла - 1-4,5 мин

T9 - рабочий режим - 1-4,5 мин

T10 - остан. продувка = T2 - 1-1,5 мин

АПГК – автоматическая проверка герметичности
 ПР - подготовка розжигу (МЭО в исходном положении)
 R_p - давление газа
 R_{гп} - давление газа при розжиге горелок
 R_п - давление газа при малом горении
 R_{пм} - разрезание при розжиге
 R_р - разрезание при малом горении
 R_{пм} - разрезание при розжиге
 пр. датч. - предел измерения датчика

Диаграмма автоматической проверки герметичности клапанов

Операция, регулируемый орган, исполнительное устройство, датчик, регулятор	T0	T1				T2-T11
		T1.1	T1.2	T1.3	T1.4	
Клапан безопасности	▤					TT1 - отсутствие давления
Клапан отсекающей						TT2 - наличие давления
Клапан рабочий		TT1				TT3 - отсутствие давления
Клапан запальника						TT1 - 1 - 30 с TT2 - 3 с TT3 - 30 с TT4 - 3 с
Клапан запальника основной						TT1 - 1 - 30 с TT2 - 3 с TT3 - 30 с TT4 - 3 с
Клапан запальника основного						TT1 - 1 - 30 с TT2 - 3 с TT3 - 30 с TT4 - 3 с

TT - тест герметичности, проверка отсутствия/наличия давления

АРСО.468361.006 РЭ

Приложение 5

Временная диаграмма работы автоматизированного водогрейного котла с БУК-МП-11 (П2) при последовательном розжиге горелок, с автоматическим розжигом запальников

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата
Операция регулирующий орган, диспетчерское устройство, датчик, регулятор				
Сигнал ПУСК				
Дымосос				
Кипяти запальника горел.1				
Кипяти запальника горел.1				
Кипяти отсекатель горел.1				
Кипяти рабочий горелки 1				
Кипяти безопасности горел. 2				
Кипяти запальника горел.2				
Кипяти отсекатель горел.2				
Кипяти рабочий горелки 2				
Трансформатор зажигания				
МЭО газа				
МЭО дымососа				
Защита при отклонении давления пара				
Защита при отклонении дымососа				
Защита при понижении разрежения в топке				
Защита при отклонении давления газа горелки 1				
Защита при отклонении давления газа горелки 2				
Защита при отсутствии пламени запальника горелки 1				
Защита при отсутствии пламени запальника горелки 2				
Защита при отсутствии пламени запальника основного горелки 2				

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АРСО.468361.006 РЭ

Лист

- Условные обозначения:**
- - Отключено (закрыто), защита отключена
 - ▨ - включено (открыто), защита включена
 - ▣ - зависит от состояния датчика
 - ++++ - состояние определяется при настройке

- T0 - исходная позиция
- T1 - открытие заслонки дымососа - 60 с
- T2 - продувка котла - 1-15 мин
- T3 - закрытие заслонки дымососа - 60 с
- T4 - продувка газопровода - 3-30 с
- T5 - розжиг запальника 1 - 3 с
- T6 - стабилизация горения запальника 1 - 30 с
- T7 - розжиг горелки 1 - 10-120 с
- T8 - стабилизация горения горелки 1 - 10 с
- T5.2 - розжиг запальника 2 - 10 с
- T6.2 - стабилизация горения запальника 2 - 3 с
- T7.2 - розжиг горелки 2 - 30 с
- T8.2 - стабилизация горения горелки 2 - 10-120 с
- T9 - прогрев котла - 10 с
- T10 - рабочий режим - 1-45 мин
- T11 - останов, продувка = T2 - 1-15 мин

- ПР - подготовка розжига (МЭО в исходном положении)
- P_r - давление газа
 - P_{рп} - давление газа при розжиге горелок
 - P_{гв} - давление газа при малом горении
 - P_р - разрежение при розжиге
 - P_{гв} - разрежение при малом горении
 - P_{датч.} - предел измерения датчика

Приложение 6

Временная диаграмма работы автоматизированного парового 2-х горелочного котла с БУК-МП-11 (П2) при параллельном ручном розжиге

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата							
Операция, регулирующий орган, исполнительное устройство, датчик, регулятор	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Сигнал ПУСК											
Дымосос											
Клапан безопасности горел. 1											
Клапан отсекающей горел. 1											
Клапан рабочий горелки 1											
Клапан безопасности горел. 2											
Клапан отсекающей горел. 2											
Клапан рабочий горелки 2											
МЭО газа	ПР									ПР	
МЭО дымососа											
Защита при отклонении давления пара											
Защита при отклонении дымососа											
Защита при понижении разрежения в топке											
Защита при отклонении давления газа горелки 1											
Защита при отклонении давления газа горелки 3											
Защита при отклонении пламени запальника горелки 1											
Защита при отклонении основного пламени горелки 1											
Защита при отклонении пламени запальника горелки 2											
Защита при отклонении основного пламени горелки 2											

- Условные обозначения:**
- отключено (закрыто), защита отключена
 - включено (открыто), защита включена
 - зависит от состояния датчика
 - состояние определяется при настройке

- T0 - исходная позиция
 - T1 - открытие заслонки дымососа - 60 с
 - T2 - продувка котла - 1-15 мин
 - T3 - закрытие заслонки дымососа - 60 с
 - T4 - розжиг ручных запальников - 1-10 мин
 - T5 - продувка газопровода - 3-30 с
 - T6 - розжиг горелок 1 и 2 - 10-120 с
 - T7 - стабилизация горения горелок 1 и 2 - 10 с
 - T8 - прогрев котла - 1-45 мин
 - T9 - рабочий режим
 - T10 - останов, продувка = T2 - 1-15 мин
- ПР - подготовка розжига (МЭО в исходном положении)
- P_r - давление газа
- $P_{рп}$ - давление газа при розжиге горелок
- $P_{рм}$ - давление газа при малом горении
- P_p - разрежение при розжиге
- $P_{рм}$ - разрежение при малом горении
- пр. датч. - предел измерения датчика

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АРСО.468361.006 РЭ				Лист

Приложение 7

Временная диаграмма работы автоматизированного водогрейного котла с БУК-МП-11 (П2) при параллельном розжиге, с автоматическим розжигом запальников

Операция, регулируемый орган, исполнительное устройство, датчик, регулятор	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
Дымосос		///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн безопасности горел.1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн запальника горел.1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн отсекающий горел.1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн рабочий горелки 1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн безопасности горел. 2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн запальника горел.2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн отсекающий горел.2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Клипанн рабочий горелки 2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Трансформатор зажигания	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
МЭО газа	PR								PR _{тм}		PR	
МЭО дымососа												
Защита при отклонении давления пара	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Защита при отключении дымососа	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Защита при понижении разрежения в топке	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Защита при отклонении давления газа горелки 1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Защита при отклонении давления газа горелки 2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Защита при отсутствии пламени запальника горелки 1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Защита при отсутствии пламени запальника горелки 2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Защита при отсутствии основного пламени горелки 2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///

Условные обозначения:

□ - отключено (закрыто), защита отключена

/// - включено (открыто), защита включена

▣ - зависит от состояния датчика

▣ - состояние определяется при настройке

- T0 - исходная позиция
 - T1 - открытие заслонки дымососа - 60 с
 - T2 - продувка котла - 1-15 мин
 - T3 - закрытие заслонки дымососа - 60 с
 - T4 - продувка газопрода - 3-30 с
 - T5 - розжиг запальников - 3 с
 - T6 - стабилизация горения запальников - 3 с
 - T7 - розжиг горелок 1 и 2 - 10-120 с
 - T8 - стабилизация горения горелок 1 и 2 - 10 с
 - T9 - прогрев котла - 1-45 мин
 - T10 - рабочий режим
 - T11 - останов, продувка = T2 - 1-15 мин
- PR - подготовка розжига (МЭО в исходном положении)
- P_r - давление газа
- P_п - давление газа при розжиге горелок
- P_{тм} - давление газа при малом горении
- P_p - разрежение при розжиге
- P_{рв} - разрежение при малом горении
- пр. датч. - предел измерения датчика


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АРСО.468361.006 РЭ


Лист

Топология сети RS-485



Сеть RS-485 строится по последовательной схеме, т.е. приборы в сети соединяются последовательно симметричными кабелями. Концы линий связи при этом должны быть нагружены согласующими резисторами - "терминаторами" (R_t), величина которых должна быть равна волновому сопротивлению кабеля связи.

Стандарт RS-485 не определяет, какой тип симметричного кабеля нужно использовать, но де-факто используют кабель типа "витая пара" с волновым сопротивлением **120 Ом**. Рекомендуемые типы кабелей: КИПвЭВ 1,5x2x0,78; КИПЭВ 2x2x0,6 или аналогичные.



На рисунке изображен промышленный кабель Belden3106A для прокладки сетей RS-485. Данный кабель имеет волновое сопротивление 120 Ом и двойной экран витой пары. Кабель Belden3106A содержит 4 провода. Оранжевый и белый провод представляют собой симметричную экранированную витую пару. Синий провод кабеля используется для соединения нулевого потенциала источников питания приборов в сети и называется "общий" (GND)*. Провод без изоляции используется для заземления оплетки кабеля и называется "дренажный" (Drain).

В сегменте сети дренажный провод заземляется через сопротивление, с одного из концов сегмента, чтобы не допустить протекания блуждающих токов через оплетку кабеля, при разном потенциале земли в удалённых точках.

* Если в устройстве отсутствует клемма GND этот провод подсоединять не нужно.

